

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, тел. 202-07-57, 202-07-66

г. Новосибирск
(город, район)

«28» июня 2011г

ПРЕДПИСАНИЕ № 05-09-19/27

по выявленным нарушениям при использовании, технической эксплуатации
и обеспечении сохранности жилищного фонда, придомовых территорий
и при оказании коммунальных услуг

Выдано (категория нарушителя (нужное подчеркнуть) собственник здания (части здания), владелец (балансодержатель), управляющий жилфондом, арендатор, подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту, поставщик коммунальных услуг, подрядчик по строительству, прочие)
ГУП «СБХ ННЦ СО РАН» г. Новосибирск, 630090, ул. Бульвар Молодежи, 36

(для юридического лица - наименование организации, юридический адрес, ИНН, Ф.И.О. представителя, документ, удостоверяющий
ИНН 5408181095

права представителя юридического лица; для должностного лица - Ф.И.О., полный адрес места работы, должность, предприятие
директор Распопов С.Н.330-06-43

(организация), телефон, дата и место рождения, паспортные данные; для граждан - Ф.И.О., адрес места жительства, телефон.

дата и место рождения, паспортные данные, место регистрации)

по адресу: Многоквартирные дома в г. Новосибирске
на основании акта № 05-11-19/63 от 28.06.2011 в соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (МДК 2-03.2003),

№ п/п	Мероприятия и работы, подлежащие к выполнению	Основание	Дата выполнения
1	обеспечить выполнение мероприятий по оборудованию защитными решетками и колпаками воронки внутреннего водостока по адресу: ул. Лесосечная, 7, 3, 6, 5, 2, Экваторная, 2, 14.	п.4.6.1.26.Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	28.07.11
2	Обеспечить выполнение мероприятий по устранению неисправностей в перильном ограждении лестничных маршей по адресу ул. Лесосечная, 7, 3, 2, Экваторная. 2, 4.	П.4.8.1. Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	15.07.2011
3	Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению сквозного проветривания подвального помещения по адресу: Лесосечная, 7, 3, 6, 5, 2, Морской проспект, 38	Пп. 3.4.3., 4.1.4. Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	15.07.2011
4	Обеспечить устранение свободного доступа к этажным электрощиткам по ул. Лесосечная, 3, Академическая, 15, 19	П. 3.2.18. Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	15.07.2011
5	Обеспечить герметичность стыковых соединений и наличие пробок на прочистках системы канализации в подвальном помещении по ул. Экваторная, 4, Терешкова. 40	П. 4.1.9 Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	15.07.2011
6	Обеспечить выполнение мероприятий по защите от проникновения грызунов в подвальные помещения по ул. Строителей, 7, 9, Экваторная, 14, М. Джалиля, 12	П.3.4.7. Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	22.07.11

7	Обеспечить выполнение мероприятий по очистке подвального помещения от соскладированного материала (коробки) <i>Академическая ул.</i>	П.3.4.5. Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	15 07 2011
---	---	--	------------

информация о выполнении мероприятий и работ представляется в отдел инспекторской службы в г. Новосибирске Государственной жилищной инспекции Новосибирской области в течение 5-ти дней после даты, оговоренной в предписании. Не представление информации может быть рассмотрено как невыполнение предписанных мероприятий и работ.

Гражданин, должностное лицо, представитель юридического лица поставлен в известность о том, что неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт наложение административного штрафа в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Старший государственный инспектор отдела инспекторской службы г. Новосибирска
Шибанова Нина Васильевна

МШ
(должность, Ф.И.О., подпись, либо личный штамп инспектора)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил на руки (представитель юридического лица, должностное лицо, гражданин):

Бенюкшино О.С. Кокалькин О.А. _____ должность