

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, тел. 202-07-57, 202-07-66

г. Новосибирск
(город, район)

«14» ноября 2011 г

ПРЕДПИСАНИЕ № 05-09-19/48

по выявленным нарушениям при использовании, технической эксплуатации
и обеспечении сохранности жилищного фонда, придомовых территорий
и при оказании коммунальных услуг

Выдано (категория нарушителя (нужное подчеркнуть) собственник здания (части здания), владелец (балансодержатель), управляющий жилфондом, арендатор, подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту, поставщик коммунальных услуг, подрядчик по строительству, прочие)
ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» г. Новосибирск, 630090, ул. Бульвар Молодежи, 36

(для юридического лица - наименование организации, юридический адрес, ИНН, Ф.И.О. представителя, документ, удостоверяющий
ИНН 5408181095

права представителя юридического лица; для должностного лица - Ф.И.О., полный адрес места работы, должность, предприятие
директор Распопов С.Н.330-06-43

(организация), телефон, дата и место рождения, паспортные данные; для граждан - Ф.И.О., адрес места жительства, телефон,

дата и место рождения, паспортные данные, место регистрации)

по адресу: № 29 по ул. Золотодолинской и №8 по ул. Ученых в г. Новосибирске

на основании акта № 05-11-19/112 от 14.11.2011 в соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (МДК 2-03.2003),

№ п.п.	Мероприятия и работы, подлежащие к выполнению	Основание	Дата выполнения
1	обеспечить наличие пробок у прочисток на трубопроводах системы канализации в подвальном помещении общежития по адресу ул. Ученых № 8.	п. 4.1.9. 5.8.3. Правил и норм техн. эксп. От 27.09.2003 №170.	14.12.2011
2	Обеспечить выполнение мероприятий по защите увлажнения конструкций кровли по адресу ул. Ученых 8.	П.4.6.1.1. Правил и норм технич. экспл	14.12.2011
3	Обеспечить вывод вытяжных каналов канализации за пределы чердака по адресу ул. Ученых 8	П.4.6.3.1. Правил и норм технической эксплуатации	14.12.2011
4	Обеспечить очистку подвального помещения от мусора по адресу ул. Ученых 8, ул. Золотодолинская, 29	4.1.15. п. 3.4.1 Правил и норм технической эксплуатации	14.12.2011

информация о выполнении мероприятий и работ представляется в отдел инспекторской службы в г. Новосибирске Государственной жилищной инспекции Новосибирской области в течение 5-ти дней после даты, оговоренной в предписании. Не представление информации может быть рассмотрено как невыполнение предписанных мероприятий и работ.

Гражданин, должностное лицо, представитель юридического лица поставлен в известность о том, что неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт наложение административного штрафа в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Старший государственный инспектор отдела инспекторской службы г. Новосибирска
Шибанова Нина Васильевна

(должность, Ф.И.О., подпись, либо личный штамп инспектора)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил на руки (представитель юридического лица, должностное лицо, гражданин):

Ознакомлена Л. Лоп