

ГУП ЖКХ НИЦ СО РАН

ЖЭУ - 2

г. Новосибирск, ул. Терешковой № 48, т/ф 330 11 74

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Начальника ЖЭУ-2

Леонов В.А.

« » 2011г.

Ответ на предписание № 05-09-19/48 от 14.11.2011 г.

По 1-му пункту предписания вставлены пробки у прочисток на трубопроводах системы канализации в подвальном помещении общежития по адресу ул. Ученых 8.

2-3 пункт. По защите увлажнения конструкций кровли и выводу вытяжных каналов канализации за пределы чердака по адресу Ученых 8, заказаны материалы, срок выполнения до 12 декабря 2011г.

4. В настоящее время производится очистка подвального помещения от мусора по адресам ул. Золотодолинская 29 и Ученых 8.

Исполнитель: ИП Кубанычбек Б.

Кубанычбек

22.11.11г.