

АКТ

Г.Новосибирск

« 14 » декабря 20 12 г.

Комиссия в составе:

1. ИП Гусев А.В.

2. Слесарь сантехник

Балаханов С.В.

3. Квартиросъемщик

Вешедиктова А.Н. Везд-

проживающий по адресу ул. Шлюзовая, дом 4, кв. 5

Замерив, параметры температуры воздуха в торцевой комнате
расположенной по адресу ул. Шлюзовая, дом 4, кв. 5

Выяснила следующее:

Температура воздуха на кухне

25°

Температура воздуха в торцевой комнате

23°

Замер произведен термометром

Параметры теплоузла:

$T_1 = 103$ °с;

$T_2 = 57$ °с;

$T_{см} = 73$ °с;

$P_1 = 6,2$ гкс/см²;

$P_2 = 5,3$ гкс/см²;

$P_{см} = 5,3$ гкс/см²;

$T_{гвс} =$ °с;

$P_{гвс} =$ гкс/см²;

Выводы комиссии:

Замер температуры воздуха произведенный « 14 » 12 2012 г. в
течении 10 минут показал, что температурный режим находится в
норме

Гусев АВ
Балаханов С.В.
Вешедиктова А.Н. Везд-