

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности по Советскому району г. Новосибирска

(наименование органа государственного надзора)

г. Новосибирск, Советский район, ул. Кутателадзе 3, тел. 3325153, 3322936, 332-21-47, E-mail:
ogpnsov.nsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0409

по делу об административном правонарушении

754008040913114

(регистрационный индекс ПД)

«20» мая 2013г.

(дата рассмотрения дела)

г. Новосибирск, Советский район, ул. Кутателадзе 3

(место рассмотрения дела)

Я, Заместитель Главного Государственного инспектора Советского района г. Новосибирска по
пожарному надзору Радевич Павел Владимирович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дела об административных правонарушениях №№ 253,254,255,256,
257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275, 276, 277, 344, 345, 346,
405,409,412 от 08.05.2013г., №№ 278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,
294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336, 337, 338, 339, 340, 347,
348,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392, 393, 394, 395, 396, 397,
398,399,400,401,402,403,404,406,407,408,410,411,413,414,415,416,417 от 13.05.2013г. установил, что
юридическим лицом:

1. Полное название юридического лица Государственное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
организационно-правовая форма, форма собственности
2. Юридический адрес, тел. (факс) 630055, Новосибирск г, Молодежи б-р, д.36, 330-83-58
3. ИНН 5408181095
4. ОГРН 1025403647686
5. Номер регистрационного свидетельства _____
6. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г. Новосибирску
7. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета
Сибирский банк СБ РФ, р/с 40502810644050180001, к/с 30101810500000000641, КПП 540801001, БИК 045004641
8. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Распопов Сергей Николаевич
9. Дата и место рождения 15.01.1969г., НСО, Черепановский район, с. Карасево
10. Адрес места жительства г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 22-146
11. Занимаемая должность директор
12. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
Распоряжение председателя Президиума СО РАН № 15000-438 от 26.07.2011 г.
(название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

13. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
паспорт 5004 № 106230 выдан 23.07.2003 г. ОВД Заельцовского района г. Новосибирска

14. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда, со слов ранее не привлекалось

установил нарушение/невыполнение: требований законодательства в области пожарной безопасности,

06.05.2013г. в 13 час.00 мин., в 17 час.00 мин., 13.05.2013г. в 10 час. 00 мин., в 15 час. 00 мин. на основании распоряжений (приказов) №№, 218,219,220,221,222,223,225,226,227,228,229 от 01 апреля 2013 года, № № 234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,250,251,253,258,260,262,264, 265, 266, 267, 268,269,270,272,273,275,276,277,278,279,280,282,283,284,285,286,288,289,290,291,292, 294, 295, 296, 297, 298,299,301,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317, 318,319,320,321,322,323,324, 325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,348,349, 350,351,3352,353,354,355,356,357,358,359,360,361 от 02 апреля 2013г. главного государственного инспектора Советского района г.Новосибирска по пожарному надзору Рожко К.В. при проведении плановых, выездных проверок за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности и требований установленных муниципальными правовыми актами, на территории, в зданиях и в помещениях жилых многоквартирных домов Государственного унитарного предприятия Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук по адресам: ул.Терешковой, 2,4,6,8,10,12,18,20,22,24,26,28,34,40, ул.Академическая, 27,19,21, ул.Морской проспект, 21,19,15,11,5,1, ул.Иванова, 30а,32,32а,34,38,40,42,37,39,41,43,45,47, ул.Арбузова, 1,3,5,16, ул.Мусы Джалиля, 1,2,4,6,8,10,12, ул.Рубиновая, 3,5,7,9,11, ул.Бульвар Молодежи, 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,16а,18,20,20а,22,24,26,28,28а,30, ул.Русская, 3,5,9,11,11/1,21, 23,25,27,31,33, ул.Детский проезд, 3,4,5,7,9, ул.Жемчужная, 2,4,6,8,10,12,14,18,22,24,28,30,32, ул.Вахтангова, 3а,5а, ул.Тружеников, 5,7,9, ул.Гидростроителей, 6, ул.Шлюзовая, 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24. В ходе проверок установлено, что Государственное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, допустило нарушения требования пожарной безопасности, а именно:

Жилой многоквартирный дом ул. Морской проспект, 11:

-не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.(Правила противопожарного режима в РФ п. 24), не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Правила противопожарного режима в РФ п.21).

Жилой многоквартирный дом ул. Морской проспект,19:

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Правила противопожарного режима в РФ, п. 21), не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.(Правила противопожарного режима в РФ п. 24).

Жилой многоквартирный дом ул. Морской проспект, 5:

-высота дверного проема основного эвакуационного выхода менее 1,9 м.(ИП Луканин С.А., Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97*, п. 6.16).

Жилой многоквартирный дом ул. Морской проспект, 21:

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Правила противопожарного режима в РФ п. 21), не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц.(Правила противопожарного режима в РФ п. 24).

Жилой многоквартирный дом ул. Морской проспект, 15:

-не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.(Правила противопожарного режима в РФ, п. 24).

Жилой многоквартирный дом ул. Терешковой, 40:

-автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре 2-го типа в нерабочем состоянии, не заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматики.(арендаторы, Правила противопожарного режима в РФ, п. 61,63), не разработан план эвакуации людей при пожаре.(арендаторы, Правила противопожарного режима в РФ п. 7), на путях эвакуации постелен горючий линолеум, стены отделаны деревянной рейкой.(тамбур, пол коридора, Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*).

Жилой многоквартирный дом Академическая, 19:

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Правила противопожарного

режима в РФ п. 21). -стены тамбура обшиты деревянными щитами.(Академическая, 19 4 подъезд, Правила противопожарного режима в РФ п. 33), помещения не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре.(арендаторы -левая сторона дома. , Правила противопожарного режима в РФ п. 61.,63, НПБ 110-03, п. 38, НПБ 104-03, т.1,2), не заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт имеющейся автоматической пожарной сигнализации.(арендаторы, Правила противопожарного режима в РФ п. 63), не разработан план эвакуации людей при пожаре на все помещения с арендаторами согласно ГОСТ Р 2.12.143-2009.(арендаторы , Правила противопожарного режима в РФ п. 7), дверь заблокирована со стороны помещений с торца здания и отсутствует свободный доступ эвакуации людей при пожаре. (металлическая дверь между арендаторами, Правила противопожарного режима в РФ п. 35), на путях эвакуации постелен горючий линолеум.(коридор арендованных помещений, Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*).

Жилой многоквартирный дом Академическая, 21:

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Академическая, 21, Правила противопожарного режима в РФ п. 21).

-помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.(все помещения цоколя -арендаторов и конторы ЖЭУ-2, Правила противопожарного режима в РФ п. 61 НПБ 110-03, п. 38), помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.(контора ЖЭУ-2, Правила противопожарного режима в РФ п. 61 НПБ 104-03, т.1,2), на путях эвакуации стены и пол коридора отделаны горючими стеновыми панелями и ламинатом.(контора ЖЭУ-2, Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*), вторые двери эвакуационных выходов на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания. (контора ЖЭУ-2, Правила противопожарного режима в РФ п. 34), на полу возле главного входа при перепаде высот не предусмотрен пандус из негорючего материала 1:6 или 3 ступени. (контора ЖЭУ-2, Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97, п. 6.28*), на полу постелена плитка ПВХ.(лестничные клетки подъездов, Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97*, п. 6.25*).

Жилой многоквартирный дом Академическая, 27:

-стены тамбура отделаны деревом.(4 подъезд, Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97*, п. 6.25*).

Жилой многоквартирный дом ул. Морской проспект, 1:

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Правила противопожарного режима в РФ п. 21), не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.(Правила противопожарного режима в РФ п. 24).

Жилой многоквартирный дом Ул. Золотодолинская, 15:

-не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.(Правила противопожарного режима в РФ п. 24). -стены обшиты горючим материалом (оргалитом). (тамбуры подъездов, Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*), пол отделан плиткой ПВХ.(лестничные площадки, Правила противопожарного режима в РФ п. 33 СНиП 21-01-97*, п. 6.25*).

Жилой многоквартирный дом Ул. Золотодолинская, 1:

-не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле.(Золотодолинская, 1, Правила противопожарного режима в РФ п. 24), не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(жилой дом, Правила противопожарного режима в РФ п. 21).

Жилой многоквартирный дом ул. Терешковой, 34:

-стены тамбуров отделаны горючими материалами (пластиковыми панелями).(1,3,4 подъезды, Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-01-97*, п. 6.25*).

-не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.(Правила противопожарного режима в РФ п. 21).

- В помещениях ул. Вахтангова, За допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);

- В помещениях ул. Вахтангова, За допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).

- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома, ул. Вахтангова, За с составлением акта (1 раз в 5 лет). (ППР в РФ п.24);

✓ - В помещениях ул. Гидростроителей б, допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в).

- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул. Вахтангова 5а , с составлением акта (1 раз в 5 лет). (ППР в РФ п.24);

✓ - В помещениях ул. Вахтангова 5а допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);

- ✓ - В помещениях ул. Тружеников, 5 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Тружеников, 7 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Тружеников, 7 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Тружеников, 9 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Тружеников, 9 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 12 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 12 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 2 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 2 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 4 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 4 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 8 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 8 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 10 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 10 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 14 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 14 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 16 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 16 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 18 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 18 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 20 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 20 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- ✓ - В помещениях ул. Шлюзовая, 22 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Шлюзовая, 22 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше жилого дома ул.Бул. Молодежи, 4, 6, 8, 12, 20а, 30 с составлением акта (1 раз в 5 лет) (ППР в РФ п.24).
- В жилом доме ул.Бул. Молодежи, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20а, 24, 26, 28, 28а над входом в подъезд, внутри подъездов и в подвале эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 в).
- Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул.Бул. Молодежи, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 28а, 30 не обработаны огнезащитным составом. (ФЗ № 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1).
- Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше жилого дома ул.Бул. Молодежи, 16, 18, 24, 26, 28, 28а с составлением акта (1 раз в 5 лет) (ППР в РФ п.24).

- В помещениях ул. Вахтангова 5а допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 3 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 3 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 5 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 5 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 9 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 9 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 11 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 11 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул. Русская, 11 с составлением акта (1 раз в 5 лет). (ППР в РФ п.24);
- В технических помещениях (электрощитовых) жилого дома ул. Русская, 11 допущено хранение горючих материалов (дерево, картонные коробки, бытовой хлам). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11).
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул. Русская, 11/1, с составлением акта (1 раз в 5 лет). (ППР в РФ п.24);
- В жилом доме ул. Русская, 11/1 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42);
- В жилом доме ул. Русская, 11/1 высотой более 28 м не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. (ППР в РФ п.61);
- В жилом доме ул. Русская, 11/1 не обеспечена исправность имеющихся сетей внутреннего противопожарного водопровода. (ППР в РФ п.55);
- В жилом доме ул. Русская, 11/1 не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. (ППР в РФ п.57);
- В жилом доме ул. Русская, 11/1 не обеспечено исправное состояние имеющихся пожарных насосов - повысителей. (ППР в РФ п.59).
- В помещениях ул. Русская, 21 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 21 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 23 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 23 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 25 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 25 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 27 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 27 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 31 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 31 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Русская, 33 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);
- В помещениях ул. Русская, 33 допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ, п.42 б).
- В помещениях ул. Тружеников, 5 допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42 в);

-В подвальных помещениях жилого дома Бул. Молодежи, 20а допускается хранение горючих материалов (деревянные кладовые, картонные коробки, бытовой хлам, горючий строительный мусор). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11).

-В подвальных помещениях жилого дома ул.Рубиновая, 3, 5 допускается хранение горючих материалов (деревянные кладовые, картонные коробки, бытовой хлам). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11).

-В жилом доме ул.Рубиновая, 3, 5, 7, 9, 11 над входом в подъезд, внутри подъездов и в подвале эксплуатируются светильники без колпаков. (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 (а)).

-Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул. Рубиновая, 9, 11 не обработаны огнезащитным составом. (ФЗ № 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1).

В жилом доме ул.Рубиновая, 9, 11 эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п.42 (а)).

-Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше жилого дома ул.М.Джалиля, 1, 12 с составлением акта (1 раз в 5 лет) (ППР в РФ п.24).

Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул.М.Джалиля, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 не обработаны огнезащитным составом. (ФЗ № 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1).

-В жилом доме ул.М. Джалиля, 1, 2, 4, 6, 8, 10 над входом в подъезд, внутри подъездов и подвале эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 (в)).

-Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы и ограждений на крыше жилого дома ул.М.Джалиля, 2, 4, 6, 8, 10 с составлением акта (1 раз в 5 лет) (ППР в РФ п.24).

✓ В подвальных помещениях жилого дома ул.М. Джалиля, 8, допускается хранение горючих материалов (деревянные кладовые, картонные коробки, бытовой хлам). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11).

-В подвальных помещениях жилого дома ул.Арбузова,1 допускается хранение горючих материалов (деревянная отделка, картонные коробки, бытовой хлам, горючий строительный мусор). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11).

-В жилом доме ул. Арбузова,1, 3, 16) внутри подъездов и в подвале эксплуатируются светильники без колпаков. (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 (в)).

В жилом доме ул.Арбузова,1, 3 в подвале эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п.42 (а)).

-В жилом доме ул.Иванова, 30а над входом в подъезд, внутри подъездов и в подвале эксплуатируются светильники без колпаков. (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 (в)).

-В подъездах жилого дома ул.Иванова,30а пути эвакуации(межэтажные и поэтажные площадки) отделаны горючими материалами (ПХВ напольная плитка). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 21-01-97* п.6.25*).

-В жилом доме ул.Иванова, 32 в подвале эксплуатируются светильники без колпаков. (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 (в)).

-В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 42 допускается хранение горючих материалов (деревянные кладовые, картонные коробки, бытовой хлам). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11).

-В жилом доме ул. Иванова, 42 в подвале, внутри подъездов эксплуатируются светильники без колпаков. (рассеивателей). (ППР в РФ п.42 (в)).

В жилом доме ул.Иванова, 42 в подвале эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. (ППР в РФ п.42 (а)).

- Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул.Иванова, 37 не обработаны огнезащитным составом. (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1);

- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул.Иванова, 37 с составлением акта (1 раз в 5 лет). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. (далее ППР в РФ) п.24);

✓ В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 37, допускается хранение горючих материалов (деревянные конструкции неэксплуатируемых кладовых, дерево, бумага и т.п.). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11);

- На путях эвакуации жилого дома ул.Иванова, 37 отделка пола лестничных площадок выполнена горючими материалами (плитка из полихлорвинила, линолеум). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 21-01-97* п.6.25*).

✓ Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул.Иванова, 39 не обработаны огнезащитным составом. (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1);

- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул.Иванова, 39 с составлением акта (1 раз в 5 лет). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. (далее ППР в РФ) п.24);

- В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 39, допускается хранение горючих материалов (деревянные конструкции неэксплуатируемых кладовых, дерево, бумага и т.п.). (№ 69-ФЗ абз.4,15ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11);

- В жилом доме ул.Иванова, 39 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника, в 4-ом подъезде, на деревянной стене проложены электропровода с поврежденной изоляцией. (ППР в РФ п.42);
- В 4-ом подъезде жилого дома ул.Иванова, 39 в тамбуре отделка стены выполнена горючим материалом (дерево). (№ 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.6.25*);
- Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул.Иванова, 41 не обработаны огнезащитным составом. (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1);
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул.Иванова, 41 с составлением акта (1 раз в 5 лет). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. (далее ППР в РФ) п.24);
- В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 41, допускается хранение горючих материалов (дерево, бумага и т.п.). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11);
- В жилом доме ул.Иванова, 41 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42);
- ✓ - Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения жилого дома по ул.Иванова, 43. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. (далее ППР в РФ) п.21);
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул.Иванова, 43 с составлением акта (1 раз в 5 лет). (ППР в РФ п.24);
- ✓ - В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 43, допускается хранение горючих материалов (дерево, бумага и т.п.). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11);
- ✓ - В жилом доме ул.Иванова, 43 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42);
- Деревянные конструкции чердачного помещения жилого дома по ул.Иванова, 45 не обработаны огнезащитным составом. (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, МДС 21-1.98 разд.2 п.10.1);
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул.Иванова, 45 с составлением акта (1 раз в 5 лет). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. (далее ППР в РФ) п.24);
- ✓ - В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 45, допускается хранение горючих материалов (деревянные конструкции неэксплуатируемых кладовых, дерево, бумага и т.п.). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11);
- В жилом доме ул.Иванова, 45 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42);
- Не проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше жилого дома ул.Иванова, 47 с составлением акта (1 раз в 5 лет). («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. (далее ППР в РФ) п.24);
- ✓ - В подвальных помещениях жилого дома ул.Иванова, 47, допускается хранение горючих материалов (дерево, бумага и т.п.). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 31-01-2003 п.4.11);
- В жилом доме ул.Иванова, 47 в подвальных помещениях эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника. (ППР в РФ п.42);
- В жилом доме ул.Иванова, 47 высотой более 28 м не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. (ППР в РФ п.61, № 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, НПБ 110-03 табл.1 п.6.2);
- В жилом доме ул.Иванова, 47 не обеспечена исправность имеющихся сетей внутреннего противопожарного водопровода. (ППР в РФ п.55);
- В жилом доме ул.Иванова, 47 не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. (ППР в РФ п.57);
- В жилом доме ул.Иванова, 47 не обеспечена исправное состояние имеющихся пожарных насосов - повысителей. (ППР в РФ п.59);
- ✓ - На путях эвакуации жилого дома ул.Иванова, 47 отделка пола в поэтажных коридорах с 1 по 12 этажи выполнена горючим материалом (плитка из полихлорвинила). (№ 69-ФЗ абз.4,15 ст.1, СНиП 21-01-97* п.6.25*);
- ✓ - В жилом доме ул.Иванова, 47 не организованы работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (электрические провода, кабели). (ППР в РФ п.22);

- В жилом доме ул.Иванова, 47 на тех.этаже эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции и временная электропроводка интернет-провайдеров.(ППР в РФ п.42 (а,з)).
- В подвале дома по ул. Детский проезд, 3 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Детский проезд, 3. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Детский проезд, 4. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - На чердаке дома по ул. Детский проезд, 5 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Детский проезд, 5. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Детский проезд, 7. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21);
- ✓ - В подвале дома по ул. Детский проезд, 7 допущено хранение горючих материалов.(Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а));
- Помещение ЖЭУ дома по ул. Детский проезд, 7 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) .(НПБ 110-03 п.38);
- Помещения ЖЭУ дома по ул. Детский проезд, 7 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией. (НПБ 104-03 табл. 2);
- Не представлен сертификат на линолеум и стеновые панели, уложенных на путях эвакуации помещения ЖЭУ дома по ул. Детский проезд, 7.(Правила противопожарного режима в РФ п. 33, СНиП 21-01-97* п 6.25).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Детский проезд, 9. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 20 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 20. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 22 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 22. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 24 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 24. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 26.. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 28. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 2 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 2. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 4 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 4. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 6 эксплуатируются электропровода и кабель с видимыми нарушениями изоляции.(ППР в РФ п.42, в).
- В подвале дома по ул. Терешковой, 8 эксплуатируются электропровода и кабель с видимыми нарушениями изоляции.(ППР в РФ п.42, в).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Терешковой, 18. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- ✓ - В подвале дома по ул. Терешковой, 10 эксплуатируются электропровода и кабель с видимыми нарушениями изоляции.(ППР в РФ п.42, в).
- ✓ - В подъездах дома по ул. Терешковой, 12 эксплуатируются светильники без колпаков (рассеивателей).(ППР в РФ п.42, в)).

- В подвале дома по ул. Жемчужная, 2 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 2. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 4 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 4. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 6 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 6. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 8 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 8. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 10 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 10. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 12 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 12. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- Не представлен акт проверки качества огнезащитной обработки элементов деревянной конструкции кровли дома по ул. Жемчужная, 14. (Правила противопожарного режима в РФ п. 21).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 18 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 22 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- В электрощитовой подвала дома по ул. Жемчужная, 22 эксплуатируется розетка с видимыми повреждениями. (Правила противопожарного режима в РФ п. 42, б).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 24 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 28 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) в доме по ул. Жемчужная, 30. (Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 30 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);
- Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) в доме по ул. Жемчужная, 32. (Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в).
- В подвале дома по ул. Жемчужная, 32 допущено хранение горючих материалов. (Правила противопожарного режима в РФ п. 23, а);

т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание ч. 2 ст. 4.4 при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащее составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя или более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкций, предусматривающей назначение лицу совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

п. 1, ч. 1, ст. 4.2 КоАП (наименьшее возможное наказание)

указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать

Юридическое лицо Государственное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена ч.ч. 1,3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде

штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

(мотивированное решение по делу)

2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного
правонарушения:

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:

какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении

именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Заместитель Главного Государственного инспектора
Советского района г. Новосибирска по пожарному
надзору Радевич П.В.

должность, инициалы и фамилия

М.П.
органа ГИИ

Копию постановления получил(а)

20.05.2013 *С.Н.*
дата, подпись

подпись

Рябенков С.Н.
фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу *«30» мая 2013г.*

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа: 754008040913114

Р/С 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области

БИК: 045004001

ИНН: 5406297094

КПП: 540601001

ОКАТО: 50401000000

Получатель: ГУ МЧС России по Новосибирской области Счет № 40101810900000010001

КБК: 17711627000016000140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований в области федерального государственного противопожарного надзора № 0409 от 20.05.2013

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 0409 от «20» мая 2013 г. исполнено: «__» _____ 2013 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» _____ 2013 г.

Исх. № _____

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.