

АКТ 18.12.2012г.

Комиссия в составе :

Управляющий Смирнова Н.В.  
 Бригадир сл.-сантехников Болотов А.В.  
 Мастер-сантехник Новиков А.А.

Составила настоящий акт о том, что по адресу :

Травин д. 7 были сняты параметры в  
 тепловом узле:  
 $t_1 - 8,2$   $P_1 - 6,0$   
 $t_3 - 5,8$   $P_3 - 5,3$

По показаниям низкий перепад давления.  
 Передали информацию в ФГУП ЧЭБ.  
 Создали комиссию с представителями  
 теплосетей.

В ходе выяснения плохого перепада  
 представителями ФГУП ЧЭБ был  
 осуществлен осмотр помещений  
 и, который находится Морской пр д 32.  
 20.12.12г. были сняты параметры  
 в тепловом узле:

$t_1 - 8,4$   $P_1 - 6,0$   
 $t_3 - 5,8$   $P_3 - 4,4$


Параметры соответствуют норме.  
 Со стороны ЖЭУ-1 проведены следующие  
 работы:

- В кв-1 - заменили блокировочные клапаны.
- В кв 11 - прочистили батареи.
- В кв-26 - прочистили стояк и переварили  
 подводки к батареям.

На 15.01.2013г. параметры в тепловом  
 узле:  $t_1 - 8,4$   $P_1 - 6,4$   
 $t_3 - 5,8$   $P_3 - 4,2$  соответствуют  
 норме.

В квартире температура  $23^{\circ}C$ , что  
 соответствует норме.

Подписи :

 Смирнова Н.В.  
 Болотов (Болотов)  
 Новиков (Новиков)