

Адрес заказчика

г. Ерссэ ул. Дорнод 14

ИО исполнителя работ

25.09.2013

№ п/п	Наименование выполненных работ	единица измерения	Объем работ	Дата начала работ	Дата окончания работ
	Опрос сервера на сервере температурного режима с помощью беспроводных датчиков ± 600				
Подпись заказчика: <i>Мамар Шивд</i>					
Контактный телефон: <i>Мамар Шивд</i>					
Подпись исполнителя: <i>Сантехник Дорнод</i>					

АКТ от 01.08.2013 г.

Выполненных работ по адресу г. Новосибирск, ул. Академическая, дом 17

Исполнитель : ФГУП «ЖКХ ННЦ» СО РАН

Заказчик : жители МКД Академическая, дом 17 (Предписание ГЖИ НСО) № 524-13)

№	Наименование работ
1.	Определение параметров ГВС, параметры ГВС соответствуют норме.
2.	
3.	

Нечепуренко С.Б. ,
начальник ЖЭУ № 2 ФГУП «ЖКХ ННЦ» СО РАН

Ф.И.О. исполнителя

(подпись)



Скрынников В.А.,
инженер ЖЭУ № 2

Ф.И.О. исполнителя

(подпись)

АКТ

14.07.2014г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

1. Управдом Расторгуева Н.А.
2. Мастер Сивак Ч.Ф.
3. Слесарь-сантехник Рыков Н.А.
4. Собственник кв 32. Хашина Л.В.
5. _____

Осмотрев:

Водоразбор системы ГВС по адресу ул. Экваторная, 2

Выяснила следующее:

1. Температура сетевой воды ГВС в точке водоразбора
в кв 32 составляет 62°С
Замерено термометром СП-2.
2. _____
3. _____

Выводы

комиссии: Параметры сетевой воды соответствуют норме.

ПОДПИСИ:

1. [Подпись] Расторгуева Н.А.
2. [Подпись] (Сивак Ч.Ф.)
3. [Подпись] (Рыков Н.А.)
4. [Подпись] (Хашина Лариса Васильевна)

Акт

от 06.08.2013г

комиссия в составе:

1. ч.п. ИСЖ-3 Вайков 2.7
2. Слесарь-сантехник Терминов И.В.
3. Пресер. Совета дома Витуперная С.В.

произведена замер $t_{вс}$ на
веревке в портале $h = 5$
по ул. Русская

t составила $62^{\circ}C$.
Замер произведен термометром

Параметры теплоузла:

$T_{вс} = 62^{\circ}C$ $R_{вс} = 5,3 \text{ мс/см}^2$

Итого комиссия:

$t_{вс}$ погреш в норм

Терминов	<i>[Signature]</i>	Вайков 2.7
Витуперная	<i>[Signature]</i>	Терминов И.В.
	<i>[Signature]</i>	Витуперная С.

Акт выполненных работ

Адрес заказчика: <i>Иванова 5</i>			дата
Фамилия И.О. исполнителя работ:			<i>28.06.13г</i>
№	Вид работ	Начало работ	Окончание работ
	<i>Принудительно замерил</i>		
	<i>периметр в</i>		
	<i>кв 84 гор. вара + 68</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Старушина</i>
	<i>кв 36 гор. вара + 68</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Константинова</i>
	<i>кв 45 гор. вара + 68</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Васильева, И.</i>
	<i>кв 5 гор. вара + 68</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Колесова И.О.</i>
	<i>горячая вода в периметре</i>		
Подпись заказчика:			
Подпись исполнителя: <i>мастер п.г.ч. [Signature]</i> <i>Первомайская</i>			

[Signature] *Д.В.*