

г. Новосибирск
(место составления акта)

“ 17 ” ноября 20 14 г.
(дата составления акта)
17 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 05-11-060/145

“ ” г. по адресу: Иванова, 15
(место проведения проверки)

На основании: приказа заместителя начальника ГЖИ НСО Л.Г. Коновалова от 10.11.2014 № 4127/05

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ФГУП «ЖКХ ННЦ»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 14 ч. 00 мин. 17.11.2014 г. по 17 ч. 30 мин. 17.11.2014

Акт составлен: ГЖИ НСО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен, копию приказа получил:

Заместитель директора Топчиева Т.П. (доверенность № 9 от 09.01.2014)

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший государственный инспектор ГЖИ НСО

Бакарова Б.Ш.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора ФГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН»
Топчиева Т.П. (доверенность № 9 от 09.01.2014)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки исполнения предписания № 05-09-060/35 от 09.06.2014 установлено

Мероприятия и работы, подлежащие к выполнению	Основание	срок	Отметка об исполнении
Обеспечить естественную вытяжную вентиляцию и удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений в квартире № 110.	ч.1 ст. 161 ЖК РФ; 5.7.1, 5.7.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170; п.п.10, 11 Правил содержания	16.05.2014	Исполнено. Предоставлены протокол измерений скорости движения воздуха № 20495 от 08.09.2014 г. и экспертное заключение по результатам измерений неонизирующих излучений № Ф-2561

	<p>общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491</p>		<p>от 08.09.2014 Из данных документов следует, что вытяжная вентиляция с естественным побуждением в помещениях: кухне, ванной комнате, туалете квартиры № 110 по ул. Иванова, 15 в г. Новосибирске обеспечивает воздухообмен согласно требований п.4.7. СанПиН 2.1.2.2645-10 и п. 9.2. СП 54.13330.2011</p>
--	--	--	---

Выводы:

Предписание исполнено

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший государственный инспектор ГЖИ НСО
Бакарова Б.Ш.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“18” ноября 20 14 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
 Тел/факс: 224-58-38, телефон: 224-08-72,
 E-mail cgnso@sn.ru
 ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Аттестат аккредитации
 № ГСЭН.RU.ЦОА.075 от 21.09.2011 г
 Зарегистрирован в Едином реестре:
 № РОСС RU. 0001.510117 от
 21.09.2011 г
 Действителен до 19.01.2016 г.

Отдел неионизирующих излучений
 630132 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а
 тел/факс 220-21-92

Иванова С.Ю.

ПРОТОКОЛ

Измерений скорости движения воздуха

№ 20495 от 08.09.2014 г.

1	Дата и время проведения измерений (начало, окончание)	05.09.2014 г. с 10 ⁵⁰ ч. 11 ⁴⁰ ч.
2	Сведения о заказчике	
2.1	Наименование	ООО «НИИ Дезинфекции»
2.2	Адрес	630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 510
3	Сведения об объекте	
3.1	Наименование объекта	Жилая квартира № 110
3.2	Адрес объекта	г. Новосибирск, ул. Иванова, 15
4	Цель измерений (на соответствие нормативным документам)	СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 54.13330.2011
5	Основание (наименование документа, номер, дата)	по заявке ООО «НИИ Дезинфекции» № 8141 от 17.06.2014 г.
6	Измерения провёл (Ф.И.О., должность)	эксперт-физик Орлова Е.Н.
7	Измерения проводились в присутствии представителя объекта, спец. Управления Роспотребнадзора по НСО (Ф.И.О., должность)	Начальника отдела эксплуатации ФГУПЖКХ Конкиной С.Ю.

8. Сведения о государственной поверке и средствах измерения

Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
«ТЕСТО 417-2»	02464907/211	012618	24.03.2014 г.	24.03.2015 г.

8.1 Диапазон измерений: скорость движения воздуха 0,3 ... 20 м/с; Погрешность: скорость $\pm (0,1 + 0,05)$ м/с.

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения, и давалось заключение

Регистрационный номер	Наименование документа
ГОСТ 12.4.021-75	«Системы вентиляционные».
СП 54.13330.2011	«Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

018-79	ССБТ «Системы вентиляционные». «Методы аэродинамических испытаний».
2.1.2.2645-10	«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (в ред. Изменений и дополнений № 1 от 27.12.2010 г.)».
П 2.08.01-89*	"Жилые здания (в ред. Изменений № 1 от 30.04.1993, г № 18-12 и № 2 от 11. 10.1994 г. 18-21)».
10.	Дополнительные сведения

11. Результаты измерений скорости движения воздуха

№ п/п	Место проведения измерений	Скорость движения воздуха м/сек	Скорость движения воздуха м/сек
		у воздухораспределительных устройств (приток)	у воздухозаборных устройств (вытяжка)
1	2	3	4
1.	Кухня	-	0,89
2.	Ванная комната	-	0,54
3.	Туалет	-	0,56

Примечание:

1. В вентиляционных каналах кухни, совмещённого санузла прибором «ТЕСТО 417-2», 02464907/211 фиксировался вытяжной воздух с естественным побуждением.
2. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО».

Измерения провёл Заведующий отделом НИ Руководитель ИЛЦ		Ф.И.О.
		Е.Н. Орлова
		М.Е. Ловецков
		Л.К. Иванова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099
тел/факс 24-58-38 E-mail: cgnsso@cn.ru ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

№ 53-АК от 01.03.2010

действительно до 01.03.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ

№ Ф-2561 от 08.09 20 14 г.
(номер и дата экспертного заключения)

1. Наименование и адрес юридического лица: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2, офис 510
2. Цель измерений: заявка ООО «НИИ Дезинфекции» № 8141 от 17.06.2014 г.
3. Место проведения измерений: жилая квартира № 110 г. Новосибирск, ул. Иванова, 15
4. Время и дата проведения измерений: 05.09.2014 г. с 10⁵⁰ ч. до 11⁴⁰ ч.
5. Дополнительные сведения:
6. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось экспертное заключение:
ГОСТ 12.4.021-75 «Системы вентиляционные».
ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ «Системы вентиляционные». «Методы аэродинамических испытаний».
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (в ред. Изменений и дополнений № 1 от 27.12.2010 г.)».
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
7. Заключение к протоколу:
- 7.2 Измерений скорости движения воздуха: № 20495 от 08.09.2014 г.

По результатам измерений скорости движения воздуха у воздухозаборных устройств, расчетом определено фактическое количество воздуха, м³/час по вытяжке.

данные расчета представлены в таблице:

№ п/п	Наименование помещения, (обозначение системы)	Количество воздуха, м ³ /час фактическое	Количество воздуха, м ³ /час нормируемое не менее
		3	4
1.	Кухня	69	60
2.	Ванная комната	77	25
3.	Туалет	80	25

Вытяжная вентиляция с естественным побуждением в помещениях: кухне, ванной комнате, туалете квартиры № 110 по ул. Иванова, 15 г. Новосибирске обеспечивает воздухообмен согласно требований п.4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 и п.9.2 СП 54.13330.2011.

Эксперт



(подпись)

М.Е. Ловецков
(ФИО)

