

АКТ

Комиссия в составе:

Управляющий Смирнова Н.В.

Инженер И.П. Смирнова Кузнецова А.В.

Инженер МЭУ - 1 Кузнецов Д.С.

Бригадир сл. электротехников Болотов А.В.

Составила настоящий акт о том, что по адресу:

Железнодорожная д. 8 проведено обследование помещений, при осмотре установлено:

№ 80 (транзитный трубопровод) не под задвижкой прилегающей РКХ.

Течь устранена.

Подвальные помещения 4-го этажа.

Подписи:

Кузнецов Д.С.  
Кузнецова  
Болотов  
Смирнова

АКТ

15.12.2014г

Комиссия в составе:

и.п. Смирнова Кудряшова А.В.

Бригадир сл. - сантехник Фологов А.В.

слесарь - сантехник Саргатов В.

Составила настоящий акт о том, что по адресу:

Жилой дом д. 8 проведен заземл  
электрического трубопровода ХВС  
в ноябре 2014 г.

Подписи:

*Кудряшова* (Кудряшова)  
*Фологов* (Фологов)  
*Саргатов* (Саргатов)