

Акт выполненных работ

Адрес заказчика: <i>Иванова 40-48</i>			дата
Фамилия И.О. исполнителя работ:			<i>25.06.2014</i>
№	Вид работ	Начало работ	Окончание работ
	<i>Проектирование газоснабжения</i>		
	<i>горячей воды в кв 48</i>		
	<i>по ул. Иванова 40</i>		
	<i>горячей вода +68°</i>		
	<i>горячей вода в нормальном</i>		
	<i>температуре не менее</i>		
	<i>нормы кв 48</i>	<i>Иванов И.В.</i>	<i>И.В.</i>
Подпись заказчика:			
Подпись исполнителя: <i>Перевертнев О.В. От мастера</i>			

25.06.14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РТС
ФГУП «УЭВ СО РАН»

К.А. Бебешев

«25» 06 2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

«25» июля 2014 г. 945

Мы нижеподписавшиеся:

представитель РТС ФГУП «УЭВ СО РАН» Негребова Н.Н.

представитель Абонента управдом Плещинко А.Д.

по заданию РТС
составили настоящий акт о том, что при осмотре узла управления и проведении замеров параметров теплоносителя в здании по адресу ул. Ульянова 40

выявлено следующее:

На вводе в здание $t = 68^{\circ}\text{C}$
 $P = 5,0 \text{ кг/см}^2$
Схема ПВС собрана с находящегося
трубопровода

Представитель ФГУП «УЭВ СО РАН» [подпись]

Представитель Абонента [подпись]