



### Акт внеочередного осмотра

г. Новосибирск

«08.» 10 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» \_\_\_\_\_
- представитель РТС ГУП «УЭВ СО РАН» \_\_\_\_\_
- производитель работ \_\_\_\_\_

Составили настоящий акт о том, что проведена проверка параметров системы отопления и горячего водоснабжения в узлах управления здания, также горячего водоснабжения в квартире № \_\_\_\_, при температуре наружного воздуха \_\_\_\_°С:

| Улица,<br>№ дома | t <sub>1</sub> -подача | t <sub>2</sub> -обр. | t <sub>3</sub> -см. | P <sub>1</sub> -под. | P <sub>2</sub> -обр. | t г.в.<br>т/узле | t г.в.<br>квартир |
|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| № 38 кв 29 78    | 78                     | 35                   | 57                  | 5,1                  | 4,7                  |                  | 61,9              |

Согласно температурного графика ГУП «УЭВ СО РАН», при температуре наружного воздуха \_\_\_\_°С параметры теплоносителя должны составлять: t<sub>1</sub>=\_\_\_\_°С; t<sub>2</sub>=\_\_\_\_°С; t<sub>3</sub>=\_\_\_\_°С.

Заключение: параметры теплоносителя и температура горячей воды соответствуют нормативной.

Подписи:

Трошева В.В. (собственник кв 29)  
 Мастер Бострова Т.В.