

04.04 2014г.

Акт

г. Новокузнецк

Комиссия в составе:

1. мастера Гайовой Т.М.
2. — — — — — Минина В.И.
3. сл. сантехника Мерасова В.В.

Осмотрев теплоузел дома № 28-04 по улице
Труновка Молодежи и проверив температуры горячей
воды на выходе ГВС из трубы теплоузел $t^{\circ} 46^{\circ} \text{C}$.

Подписи:

Гайова Т.М.
Минин В.И.
Мерасов В.В.

Акт выполненных работ

Адрес заказчика: <i>Бульвар Молодёжи</i>		Дата: _____	
Фамилия И.О. исполнителя работ: _____			
№	Вид работ	Начало работ	Окончание работ
	<i>проверка качества герметизации кровли 760° над элементами кровли</i>	<i>27.07.2015г</i>	
Подпись заказчика: <i>Соборный</i>		<i>Григорьев</i>	
Подпись исполнителя: <i>Соболев</i>		<i>Юрий</i>	